



SDSA-PT2022-0360

环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2022-03115)



项目名称: 3 月份月度检测-硫化物

委托单位: 东营市港城热力有限公司

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2022 年 3 月 25 日



说 明

- 1、本检测报告仅对被本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖计量认证章、检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 5、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 6、不可重复性试验不进行复检。
- 7、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告一式三份，正本和副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码： 257000

联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-03115

委托单位	东营市港城热力有限公司	单位地址	东营港经济开发区海港路 173 号大明工业园
联系人	赵方平	联系方式	13280360359
采样日期	2022.3.18	检验日期	2022.3.18-3.25
检测人员	焦维鹏、李海滨	检验人员	顾纤纤、张玉镯等
样品类型	废水		
样品特征	液态		
检测频次	检测 1 天，每天 3 次		
检测项目	硫化物		
编制人：张集 审核人：李兴雷 授权签字人：李  (盖章) 2022 年 3 月 25 日 检验检测专用章			

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-03115

一、检测依据及方法

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
总排污口 废水	硫化物	HJ1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/L

二、主要分析仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	紫外可见分光光度计	TU-1810PC	102

三、检测结果

表 3-1 废水检测结果

检测时间	检测类别	检测因子	单位	检测结果		
				第 1 次	第 2 次	第 3 次
2022 年 3 月 18 日	总排污口 废水	硫化物	mg/L	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出。

四、质控措施

- 1、本次检测废水，对于检测项目采用相应检测标准及方法。
- 2、本次检验所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

（报告结束）